

Leticia, 17 de noviembre de 2018

COMUNICADO DE PRENSA ENAM-GD- 1648-2018

Energía para el Amazonas ENAM S.A. E.S.P., Operador para el Departamento del Amazonas, informa a la comunidad en general que el día 16 de noviembre de 2018 a las 4:03 pm se presentó un bloqueo general ocasionado por la apertura en una celda de enlace del baraje principal de 13,2 KV mientras se efectuaban pruebas de sincronismo de la nueva unidad Cummins 201.

Se restableció el servicio a las 4:12.p.m. en las cabeceras de los circuitos eléctricos L3, L5, L1. L4, L2 y L6 y a las 04:58 p.m. la totalidad de los mismos

A las 05:24 p.m. entran en servicio los últimos reconectores cementerio, bagre y "Y"

ENAM S.A. E.S.P. lamenta los inconvenientes que esta falla hubiera podido ocasionar y agradece la comprensión de la comunidad por las molestias causadas, también avisa que durante el día sábado 17 y domingo 18 de Noviembre, continuaremos con pruebas de sincronismo de la nueva unidad Cummins 201 y se podrían presentar eventos no deseados en la continuidad del servicio.

De antemano ENAM S.A. E.S.P. agradece la comprensión de la comunidad en general, ya que estas pruebas de entrada de nuevas unidades, va en pro de mejorar la confiabilidad y calidad del servicio de energía en la ciudad de Leticia.

Atentamente,

GERENCIA GENERAL